

Nytsz: 3997-10-2/20071213

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje  
2007. december 13.

Ajánlás lejárta  
2012. december 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Yongkang Jinping Door Industry Co.Ltd., Kína

**Termék forgalmazó:** **Allhouse Kft.**  
H-2461 Tárnok Kölcsey utca 29.

---

Telefonszám: +36-1/ 786-9090; +36-30/ 684-9537

E-mail: allhouse@allhouse.hu

Honlap: www.allhouse.hu

Kapcsolattartó: Fodor Gyula

Beosztás: ügyvezető

### **A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

### **Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott fémszerkezetű bejárati ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye: .....

időpontja: .....

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
  - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
  - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
  - csavarkötéssel
  - PUR habbal kiöntve

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<b>FX-2501/30</b> jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló fém-szerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba 5 ponton reteszelő, csapos reteszvassal működő zárszerkezettel; 4 db rejtetten szerelt forgópánttal; 1 db 2+5 kulcsos, programozható hengerzárbetéttel; FX-L06 jelölésű, acélbetéttel erősített zárvédő vasalattal.	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> <b>3 perces áttörésgátlás.</b> MABISZ ajánlás.  <b>2. osztály</b> MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

A MABISZ VKB a Yongkang Jinping Door Industry Co.Ltd. által gyártott, az **Allhouse Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. december 13.

.....  
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
AIG Hungary

.....  
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
ORFK

.....  
MABISZ VKB vezető  
SIGNAL Bizt. Zrt.